主题：加湿机切勿长时间无水运行

内容：

无论是安装前测试，还是安装后调试，或者日常使用中，若长时间无水运行（进水管未供水）可能会损坏机器内某些部件，尤其是电磁阀。

备注：

1.长时间，是指连续较长时间。

2.短时间无水运行不会有以上风险。

3.实验室测试：

1）一刻钟以内的无水运行，一般不会有以上风险。

2）一刻钟以上的无水运行，发生以上问题的可能性较高。

3）一小时及以上的无水运行，极可能发生以上问题。

帕澜荻（上海）环境科技有限公司
2022年9月6日

注：本提示的内容若修订或更新，恕不另行通知。