主题：加湿机替换安装务必先清洁管道

内容：

有些用户曾经安装其他厂家的中央加湿机，因加湿效果不佳或有发霉、漏水、噪音等缺陷，采用我司的中央加湿机替换以前的中央加湿机。

对此操作，提醒务必注意：

拆除旧加湿机后、安装我司加湿机前，务必对通风管道和进/排水管进行清洁处理，尤其需要清除干净管道内的霉菌， 避免残留霉菌的二次污染。

帕澜荻（上海）环境科技有限公司
2023年2月1日

注：本提示的内容若修订或更新，恕不另行通知。